



Evje og Hornnes kommune

Retningslinjer for utslipp til tette avløpstanker for etablerte hytter i gamle felt samt for frittliggende hytter i Evje og Hornnes kommune

1. Etablering av tank skal skje etter gjeldende forskrift, og utføres av godkjent entreprenør. Gebyr for dette etter gjeldende gebyr for Evje og Hornnes kommune.
2. Ved søknad skal plassering av tanken tegnes inn på situasjonskart for tomta.
3. Tanken skal som hovedregel ligge maksimalt 30 meter fra bilveg for tømmebil.
4. Bunnivå på tanken skal ikke ligge lavere enn 6 meter under kjøreveg.
5. Vegen skal være dimensjonert for lastebil, med tanke på bredde og bærekapasitet – og være framkommelig for slik bil hele kalenderåret.
6. Tømmeentreprenør og kommunen skal i fellesskap godkjenne vegen, som hovedregel etter felles befaringsplan. Gebyr for dette faktureres i 2005 med kr 750.-
7. Tankene skal ha et minstevolum på 6 m³ pr. hytteenhet.
8. Tankene skal være utrustet med en varslingsanordning som varlser når tanken blir 4/5 full. Denne nivåvarsleren skal monteres innvendig i fritidsboligen. Abonnten er ansvarlig for å varsle nødvendig tømning.
9. Tankene skal ha tvungen tømning minst en gang pr. år, og da fortrinnsvis på høsten. Ekstratømning utover dette etter behov. Ekstratømning bestilles gjennom Evje og Hornnes kommune. All fakturering for tømning går gjennom kommunen, og følger gjeldende gebyrregulativ for slamtømning.
10. Abonnten er ansvarlig for eventuelle skader på vegen i forbindelse med tømning, dersom det ikke er utvist grov uaktsomhet fra entreprenøren.
11. Abonnten er ansvarlig for all skade som følge av ethvert utslipp fra tatt tank som kan forurense blant annet brønnvann og annen ulempe.

Vedtatt av Teknisk-, Næring- og Miljøstyret i Evje og Hornnes kommune den 23.09.05, sak 106/05.