

Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildstedsmontering

Eiendommens adresse		Gnr.	Bnr.	Tlf.
Eiers navn	Adresse		Postnr.	Sted
Montørs navn	Adresse		Postnr.	Sted
Ildstedets type og fabrikkmerke	Effekt i kw		Brenselstype	
Skorsteinstype (Eks. tegl eller type elementskorstein)		Dimensjon i cm ²	Antall ildsteder på skorsteinen	
Installasjonen kontrollert av	Adresse		Postnr.	Sted
Kvalifikasjoner				

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt:

	Ok	Ikke ok	Merknader
▪ Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Er avstanden til brannmur kontrollert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Er avstanden til tak kontrollert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Er det plate under og foran ildsted?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Tåler gulvet vekten av ildsted med omramming?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Er det feiemuligheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Er røykrøret montert i skorstein etter skorsteinsprodusentens anvisning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Er skorsteinen egnet for tilkopling av det aktuelle ildstedet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Har skorsteinen passende dimensjon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Finnes produkt dokumentasjon med monteringsanvisning på byggeplassen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Installert:
 Sted Dato Montørens signatur

Kontrollerklæring

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

▪ Utfylt sjekkliste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Visuell kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Røyk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Videokamera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Annet:

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

.....
 Sted Dato Kontrollørens signatur

I henhold til Forskrift om brannforebygging § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg, så skal eier melde fra til kommunen (ved feiervesenet) når det har vært installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.

Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjonen finnes. Sørg for at dette skjemaet blir utfylt, send en kopi til kommunens feiervesen og ta vare på originalen, den er et verdipapir for boligen.